令和６年度
糸魚川市清掃センターごみ処理施設　維持管理情報
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の３第２項）

１　処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計
可燃ごみ	1号炉焼却量	t	586.73	599.56	496.32	575.51									2,258.12
	2号炉焼却量	t	322.95	669.46	518.43	622.73									2,133.57
	合計	t	909.68	1,269.02	1,014.75	1,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.69

２　燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均値）

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	測定場所
燃焼室中の	1号炉	℃	993	978	979	962									850℃以上	燃焼室
燃焼ガス温度	2号炉	℃	979	970	974	949										出口
集じん器に流入する	1号炉	℃	182	181	181	181									200℃以下	集じん器
燃焼ガス温度	2号炉	℃	180	180	181	180										入口
排ガス中の	1号炉	cm^3/m^3	1	1	1	1									30cm^3/m^3以下	煙突
一酸化炭素濃度	2号炉	cm^3/m^3	2	1	1	1									(4H平均)	

３　冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	--	--	--	--	--								
ガス冷却室	2号炉	--	--	--	--	--								
排ガス処理設備	1号炉	--	--	--	R6. 6.12	--								
集じん器	2号炉	--	R6. 4. 7	--	R6. 6. 7	--								

４　ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	測定場所
排ガスを採取した年月日	1号炉	--	R6. 4.24	--	--	--									--	--
	2号炉	--	R6. 4.25	--	--	--										
測定結果の得られた年月日		--	R6. 5.16	--	--	--									--	--
ばいじん濃度	1号炉	g/m^3	0.001未満	--	--	--									0.01g/m^3	煙突
	2号炉	g/m^3	0.001未満	--	--	--									以下	
硫黄酸化物濃度	1号炉	cm^3/m^3	9.1	--	--	--									50cm^3/m^3	煙突
	2号炉	cm^3/m^3	8.2	--	--	--									以下	
窒素酸化物濃度	1号炉	cm^3/m^3	58	--	--	--									100cm^3/m^3	煙突
	2号炉	cm^3/m^3	51	--	--	--									以下	
塩化水素濃度	1号炉	cm^3/m^3	14	--	--	--									50cm^3/m^3	煙突
	2号炉	cm^3/m^3	14	--	--	--									以下	
測定結果の得られた年月日		--	R6. 5.17	--	--	--									--	--
全水銀	1号炉	$\mu g/m^3N$	25	--	--	--									30$\mu g/m^3N$	煙突
	2号炉	$\mu g/m^3N$	3.1	--	--	--									以下	

５　排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	測定場所
排ガスを採取した年月日	1号炉	--	R6. 4.24	--	--	--									--	--
	2号炉	--	R6. 4.25	--	--	--										
測定結果の得られた年月日		--	R6. 5.30	--	--	--									--	--
ダイオキシン類濃度	1号炉	ng-TEQ/m^3	0.00026	--	--	--									0.1ng-TEQ/m^3	煙突
	2号炉	ng-TEQ/m^3	0.0011	--	--	--									以下	